

Rozhodnutie.asice.html

OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Štefánikova 820, 020 01 Púchov

Číslo spisu

OU-PU-OSZP-2022/000097-020

Púchov

22. 07. 2022



Rozhodnutie

Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby verejnou vyhláškou

Popis konania / Účastníci konania

Účastníci konania

1. Stavebník: MMA FINANCE s.r.o., Belušké Slatiny 1830/56, 018 61 Beluša
 2. Obec Beluša, starosta obce, 018 61 Beluša
 3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- Identifikovaný účastník konania, ktorým sa doručuje rozhodnutie verejnou vyhláškou:
- Miroslav Barek, Horná Breznica 186, 02061 Lednické Rovne
 - Ing. Juraj Knieža, Nimnica č. 1, Nimnica 020 71
 - MUDr. Katarína Kniežová, Dolná Breznica 291, 020 61 Lednické Rovne
 - Michal Valášek, Tisové 690, 020 55 Lazy pod Makytou
 - STAVBYT-LR, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne
 - Gejza Belobrad, Banícka 796/13, 058 01 Poprad
 - MUDr. Oľga Michnová, SNP 45, 045 01 Moldava nad Bodvou
 - Ing. Elena Lovíšková, Stred 48/9-7, 017 01 Považská Bystrica
 - MUDr. Oľga Samašová, KPT. Nálepku, 018 61 Beluša
 - Dominika Miková, L. Štúra, 17/28 020 61 Beluša
 - Miroslav Belobrad L. Štúra 14/18, 020 61 Beluša
- Projektant: STES, spol., s.r.o. – Jozef Štefanec, Kameničany 148

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým: na úradnej tabuli Obce Beluša a na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť doručuje a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovej stránke príslušného úradu: <http://www.minv.sk/?spravne-konania-26>.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

.....

odtlačok pečiatky, podpis

Výrok

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 5 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písm. (a) a 71 ods. (1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) a súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. (1) zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka, predloženého projektu stavby a výsledku ústneho pojednávania vydáva

Stavebníkovi:

MMA FINANCE s.r.o., (konateľ spoločnosti Martin Miko), Belušké Slatiny 1830/56, 018 61 Beluša, IČO: 52 003 744
zastupujúc
Michal Valášek, Tisové 690, 020 55 Lazy pod Makytou, Miroslav Barek, Horná Breznica 186, 020 61 Lednické Rovne,

Ing. Juraj Knieža, Nimnica č., 020 71 Nimnica, MUDr. Katarína Kniežová, Dolná Breznica 291, 020 61 Lednické Rovne, STAVBYT-LR, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne

p o v o l e n i e na uskutočnenie líniovej vodnej stavby

„Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky Beluša časť Belušké Slatiny“

podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej dokumentácie

Popis stavby:

Stavba rieši rozšírenie verejného vodovodu na pozemku KN-C parc.č. 3856/169 napojením na jestvujúci verejný vodovod D300-ocel, ktorý je vedený v ceste III/1946. Navrhované rozšírenie verejného vodovodu je z potrubia PE Ø110 o dĺžke 225,00 m, s jedným podzemným hydrantom.

- Líniová vodná stavba je umiestnená na pozemkoch KN-C parc.č. 3856/169, 3856/170, 3856/174 a KN-C parc.č. 3100 v k.ú. Beluša.

- Pozemky KN-C parcela č. 3856/169 a 3856/170 sú vo vlastníctve: Martin Miko, Belušké Slatiny 1830/56, 018 61 Beluša Michal Valášek, Tisové 690, 020 55 Lazy pod Makytou, Miroslav Barek, Horná Breznica 186, 020 61 Lednické Rovne, Ing. Juraj Knieža, Nimnica č., 020 71 Nimnica, MUDr. Katarína Kniežová, Dolná Breznica 291, 020 61 Lednické Rovne, STAVBYT-LR, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne.

- Pozemok KN-C parc. č. 3856/174 vo vlastníctve: Martin Miko, Belušké Slatiny 1830/56, 018 61 Beluša

- Pozemok KN-C parc. č. 3100 (KN-E 8028) vo vlastníctve: Trenčiansky samosprávny kraj

druh pozemku:

- KN-C parc.č. 3100 (KN-E 8028) v k.ú. Beluša – zastavaná plocha a nádvorie

- KN-C parc.č. 3856/174, 3856/170 a 3856/169 v k.ú. Beluša – orná pôda

Účel stavby:

Zásobovanie IBV pitnou vodou z verejného vodovodu.

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom stavby je MMA FINANCE s.r.o., Belušké Slatiny 1830/56, 018 61 Beluša.
2. Stavba bude uskutočnená 31. decembra 2022.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná Jozefom Štefancom STES, spol. s.r.o., autorizovaným stavebným inžinierom, osvedčenie T2 – 121/2022, Kameničany 148, 018 54 Kameničany.
4. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi, druhé obci Beluša a tretie bude uložené vo vodo hospodárskej evidencii.
5. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti rozhodnutia, a toto sa udeluje na dobu odôvodnenia trvania stavby.
6. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho stavebného úradu.
7. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá.
8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky – ILGAS s.r.o.. V termíne do 15 dní po určení zhotoviteľa je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa. Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Podľa § 46, ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám.
9. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá oprávnená osoba v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby.
10. Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom projekte, aby nedošlo pri prácach ku ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov správcami inžinierskych sietí. Podmienky dané zástupcami dotknutých sietí žiadame dodržať.
11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 47-53 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.

a) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, vyjadrenie č.j. OU-PU-OSZP-2020/001501-002 zo dňa 20. októbra 2020:

- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Odpad odovzdať oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch.
- Vhodné odpady vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením.
- Vieť evidenciu za každý odpad samostatne.
- Zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby.
- Skladovanie zeminy mimo miesta jej vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch.
- V prípade použitia zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na akom vznikla, podlieha udeleniu súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu.
- Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
- Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods. (2) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch za nakladanie so stavebným odpadom pri výstavbe, ktorú realizuje fyzická osoba je pôvodcom odpadov ten, kto vykonáva stavebné práce (ak je stavba riešená dodávateľsky, dodávateľ je zároveň aj pôvodcom odpadov, pokiaľ je stavba riešená svojpomocne, tak pôvodcom odpadov je stavebník).

b) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, záväzné stanovisko č.j. OU-PU-OSZP-2020/001519-004 zo dňa 15. decembra 2020:

- v prípade, ak by v súvislosti s realizáciou stavby a jej pripojením na jestvujúci vodovod bolo nevyhnutné odstrániť dreviny, súhlas na ich výrub v súlade s § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydá vecne príslušná obec Beluša.

c) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612210024 zo dňa 28. marca 2022:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Róbert Salajka, robert.salajka@telekom.sk, +4219014703260.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku..
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s. .
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474.
 - UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbacie stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
 - UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

d) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č.j. 13350 zo dňa 09. decembra 2020:

1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
2. Navrhovaný NNK žiadame v rámci IBV uložiť do vyčleneného zeleného pásu.
3. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000).
4. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
5. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby..
6. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovopravným vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.).
7. Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
8. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.

e) SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č.j. TD/PS/0532/2020/Mo zo dňa 15. apríla 2020:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
 - stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správny orgánom.,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP- D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov — súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, STN 73 6006, STN EN 12007-1,2,3 4, STN EN 12327 TPP 702 01, TPP 702 02, STN 38 6442,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel.č. +421 32 242 3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
 - stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 1000300120,
 - stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu : SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,
 - stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby,
- Technické podmienky:
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
 - stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
 - stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ!, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
 - stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotovíť a odovzdať Zápis,
 - stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,
- Osobitné podmienky:
- Realizačnú projektovú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhlášky MPSVaR číslo 508/2009

f) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brniarska 3, 911 05 Trenčín, vyjadrenie č.j. SC/2020/215-2 zo dňa 06. februára 2020:

- Účelová komunikácia bude vybudovaná so spevneným povrchom, plynulé napojená na zarezaný asfaltový kryt cesty III/1946.
- Odvodnenie a sklon komunikácie musia byť zrealizované tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu a stekaniu povrchových vôd na cestu III. triedy.
- Počas ostatných prác nesmie dôjsť k zásahu do cestného telesa.
- Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným okresným dopravným inšpektorátom.
- Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
- Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef Mamis, tel. č. 0903 808 992) a rešpektovať jeho usmernenia.

g) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č.j. ORPZ-PB-ODI-42-011/2020 zo dňa 10. februára 2020:

- v lokalite navrhovanej križovatky, konkrétne, samotného dopravného napojenia prístupovej obslužnej komunikácie na cestu III/1946, musia byť bezpodmienečne zabezpečené dostatočné rozhľadové podmienky na obidva dopravné smery,
- sklon napojenia bude zrealizovaný smerom od cesty III/1946, na ktorú sa lokalita dopravne napája resp. tak, aby nedochádzalo k jej zaplavovaniu povrchovou vodou,
- v rámci realizácie stavby zabezpečiť tak ale vybudovanie odvodnenia prístupovej komunikácie, ako aj zachovanie systému odvodnenia cesty III/1946,
- dodržať podmienky stanovené majetkovým správcom stavbou dotknutej pozemnej komunikácie, ako aj príslušným cestným správnym orgánom,
- s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutej

pozemnej komunikácii, požadujeme so stavbou súvisiace práce vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v čo najkratšej dobe a mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest (zimná údržba ciest je vykonávaná v časovom období od 01.11. do 31.03.),

- požadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých pozemných komunikácií,
- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,
- dopravné značenie (ďalej DZ) bude vyhotovené v zmysle platných technických podmienok a noriem, bude použité len v rámci rozsahu a takým spôsobom, ako to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
- DZ bude osadené v zmysle zásad pre používanie DZ na pozemných komunikáciách a podľa predloženého projektu prenosného a trvalého DZ,
- DZ musí byť udržiavané v bezchybnom stave, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote, aby bola zabezpečená jeho neustála funkčnosť,
- žiadame určiť osobu zodpovednú za použitie prenosného dopravného značenia, organizáciu stavebných prác a za stav stavbou dotknutých pozemných komunikácií,
- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku a konci realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najmenej však 3dni vopred)
- pred umiestnením DZ na mieste prizvať zodpovedného zástupcu ODI na kontrolu správnosti jeho umiestnenia

h) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č.j. OÚ-PB-PLO1-2020/003877-002 zo dňa 02. marca 2020:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletom drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu pôdy, zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na vylepšenie poľnohospodárskej pôdy.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastrí nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor.

ch) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č.j. OÚ-PB-OCDPK-2020/003986-002 zo dňa 03. marca 2020:

- Žiadateľ zabezpečí, že:
 - Technické riešenie bude zrealizované v zmysle vypracovaného DSP zodpovedný projektant Ing. Martin Sandanus, a podmienok vyjadrenia správcu cesty SC TSK, Brnianska 3,911 05 Trenčín pod zn.: SC/2020/215-2 zo dňa 6.2.2020
 - pri zjazde na cestu III/1946 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musí byť zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery
 - výjazd vozidiel z pozemku musí byť zabezpečený jazdou vpred
 - účelová komunikácia - vjazd sa vybuduje o šírke 15,37 m, s bezprašným povrchom
 - polomery vnútorných hrán križovania - pripojenia budú navrhnuté o hodnote 6,0 m
 - vybudovaním účelovej komunikácie - vjazdu nebude prerušené odvodnenie cesty HI/1946 cestného pozemku cesty III/1946,
 - počas výstavby účelovej komunikácie - vjazdu bude zachovaný prirodzený odtok povrchových vôd z celého cestného pozemku cesty III/1946.
 - sklon účelovej komunikácie - vjazdu bude navrhnutý smerom od cesty III/1946 resp. bude navrhnuté odvodnenie tak aby nedochádzalo k jej -zaplavovaniu povrchovou vodou
 - pri výjazde vozidiel na cestu III/1946 nebude dochádzať k znečisťovaniu a poškodzovaniu cestného pozemku cesty III/1946
 - na cestnom pozemku cesty III/1946 nesmie byť ukladaný materiál z výkopov a stavebný materiál
 - mimo priestor realizovaného pripojenia účelovej komunikácie - vjazdu nebude porušená konštrukcia a stabilita vozovky cesty III/1946,
 - pri svojej činnosti nebude sťažovať údržbu cesty III/1946
- V prípade zmeny využitia stavby rodinných domov žiadateľ požiada tunajší úrad o zmenu podmienok tohto záväzného stanoviska
- Žiadateľ pred začatím výstavby požiada tunajší úrad o:
 - vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/1 946 v zmysle vzoru žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/Okresné_úradytrenčiansky_kraj/Považská_Bystrica/odbor_cestnej_dopravy_a_pozemných_komunikácií/žiadosti,
 - určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste III/1946 počas čiastočnej uzávierky cesty III/1 946 v zmysle vzoru žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/okresné_úradytrenčiansky_kraj/považská_bystrica/odbor_cestnej_dopravy_a_pozemných_komunikácií/žiadosti.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie, bezpečnosť a plynulosť premávky na nej, záujmy správy dotknutej komunikácie a ak budú dotknuté verejné záujmy kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov

i) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, vyjadrenie č.j. OU-PU-OSZP-2020/001502-002 zo dňa 16. októbra 2020:

- Stavebník je povinný dodržať § 39 vodného zákona (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami), ako aj Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len vyhláška).

j) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, vyjadrenie č.j. TSK/2022/05739-2 zo dňa

05. mája 2022:

- Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania uvedenej stavby návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom pozemku parcely registra „R“ 8028, katastrálne územie Beluša, obec Beluša, okres Púchov, v mieste cestnej komunikácie číslo 111/1946.
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SO TSK (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín) Mgr. Erika Knapková, e mail erika.knapkova@sctsk.sk, tel. 042 432 57 27 kl. 201, ing. Milan Štrbák, e mail milan.strbak@sctsk.sk, tel. 042/463 10 06, stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1946 a príslušného cestného telesa v mieste uvedeného stavebného objektu pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác.
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1946 a príslušného cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
- zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1946 a príslušného cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
- Vybudovaním uvedeného stavebného objektu nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah,, cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Uloženie chráničky vodovodného potrubia pretláčaním do telesa cestnej komunikácie číslo III/1946 bude použité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom minimálne 1.500 mm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku uvedenej cestnej komunikácie.
- Pri vytýčení rozsahu prípadnej obnovy cestnej komunikácie číslo III/1946 po realizácii uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie správcovi komunikácie (Správa Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
- Po ukončení prác je stavebník povinný teleso cestnej komunikácie dotknutého stavebnými prácami preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie
- Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a podzemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán o vydanie:
 - Povolenia na zvláštne užívanie cestnej komunikácie číslo III/1946, ktorým je uloženie chráničky vodovodného potrubia do telesa cesty pretláčaní.
 - Určenie prenosného dopravného značenia a zariadenia, počas realizácie prác v mieste cestnej komunikácie číslo III/1946.

k) Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č.j. 6306/61/2020-CA zo dňa 30. septembra 2020:

- Na pozemku KN-C par. č. 3856/46 v k. ú. Belušské Slatiny sa siete v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.) nenachádzajú.
- V miestnej komunikácii vedie verejný vodovod OC DN 300 v prevádzke PVS a.s
- Pred začatím zemných prác žiadame inž. siete v správe PVS a.s. vytýčiť. Vytýčenie vykoná zástupca PVS a.s, na základe písomnej objednávky doručenej na stredisko služieb PVS a.s. Ing. Šebeňa či.0905 850 734.
- Na základe vytýčenia IS pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí.
- V zmysle § 19 ods. 2. zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) pri realizácii stavby, situovaní navrhovaných RD, oplotenia jednotlivých rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti vrátane všetkých súvisiacich stavebných objektov pevne spojených so zemou žiadame dodržať ochranné pásmo vodovodného potrubia min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. Podľa §19 ods. 5 citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy
- Podľa § 20 citovaného zákona, je vlastníkom alebo správcu verejného vodovodu oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky za účelom kontroly, opráv a údržby verejného vodovodu.
- Rozšírenie verejného vodovodu má podľa § 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) charakter vodnej stavby a preto je potrebné požiadať Okresný úrad Puchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako špeciálny stavebný úrad o vydanie povolenia na vodnú stavbu podľa § 26 ods. 1 vodného zákona. To znamená, že na predmetné rozšírenie verejného vodovodu bude vydané samostatné stavebné povolenie, ako na vodnú stavbu.
- Pre rozšírenie verejného vodovodu musia byť splnené podmienky PVS a. s. v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizácií. Z rozšírenia verejného vodovodu je možné budovať samostatné vodovodné prípojky s vodomernými šachtami, a s meraním spotreby vody pre jednotlivé RD. Pre každý RD samostatne bude uzatvorená s PVS a. s. zmluva na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu.
- Navrhované rozšírenie verejného vodovodu je vždy vlastníctvom vlastníka už vybudovaného verejného vodovodu bez ohľadu na to, kto ich financuje. V zmysle § 120 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, sa rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie považuje za súčasť hlavnej veci (už vybudovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie), spolu s ktorou tvorí jeden celok. Súčasť veci (navrhované rozšírenie) sa riadi právnym režimom hlavnej veci.
- Na základe uvedeného je investor predmetného rozšírenia verejného vodovodu uzatvoriť s PVS a. s. (vlastník verejného vodovodu) zmluvu o prevode hmotného majetku (rozšírenie verejného vodovodu) do majetku PVS a. s.

odplatným spôsobom ešte pred vydaním stavebného povolenia na rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zmluva bude uzatvorená písomne.

• Technické podmienky:

- za miestom pripojenia na jestvujúci verejný vodovod umiestniť uzatváraciu armatúru so zemnou súpravou
- hydranty žiadame označiť hydrantovou tyčkou a tabuľkou
- dodržať podmienku tlakových pomerov v mieste ukončenia vodovodu min. 0,25 MPa
- nad vodovodné potrubie umiestniť vyhľadávaní vodič s prepojením na uzatváracie armatúry na konci a začiatku rozšírenia verejného vodovodu
- na navrhovanom rozšírení vodovodu požadujeme použiť uzatváracie a ovládacie armatúry, hydranty v kvalitnej tvárnej liatine s povrchovou protikoróznou úpravou. Odporúčame fy Juhomoravská armatúrna, HAWLE
- vodovodné prípojky nebudú predmetom Zmluvy o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku
- na trase rozšírenej časti vodovodu, v mieste za cestou (pri pozemku KN-C par. č. 3856/88 v k. ú. Belušské Slatiny) žiadame osadiť ďalšie šupátko DN 100.
- v mieste súbehu a križovania s verejnou kanalizáciou dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní ÍS a krycie výšky vodovodného potrubia v súlade s platnými STN (navrhovanie, projektovanie vodovodov).
- Budúcim majiteľom a prevádzkovateľom navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu bude podľa písomného prehlásenia investora PVS a.s.. Na základe toho, žiadame pri výstavbe rozšírenia vodovodu pozývať na kontrolné dni majstra vodovodov Beluša Ing. Lagiňa, ml. t. č. 0907 817 528 a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
- Pri realizácii podsypu, obsypu a tlakovej skúšky na rozšírenom vodovode bude prizvaný majster vodovodov Beluša, Ing. Lagiň, ml. a jeho prítomnosť žiadame zaznamenať v stavebnom denníku.
- Pripojenie navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci vodovod v správe PVS a.s. bude realizované za prítomnosti majstra prevádzky vodovodov Beluša, Ing. Lagiňa, ml..
- Prepojovacie práce na vodovodných potrubiach budú realizované po ohlásení a vzájomnej dohode na HS vodovodov PVS, a. s. v Považskej Bystrici
- Náklady spojené s prepojením verejného vodovodu a navrhovaného rozšírenia (vlastné prepojenie navrhovaného potrubia na jestvujúci vodovod, vypustená pitná voda z verejného vodovodu, reorganizácia zásobovania pitnou vodou a pod.) budú fakturované investorovi.
- Upozorňujeme, že v zmysle §3 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizácií, vlastníkom rozšírenia verejného vodovodu môže byť iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a prevádzkovateľom odborne spôsobilá fyzická, alebo právnická osoba po splnení podmienok odbornej spôsobilosti v zmysle § 5 a § 6 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizácií
- V prípade, že žiadateľ, resp. investor s uvedenými podmienkami PVS, a. s. nebude súhlasiť, je povinný na vodovodnom potrubí (navrhnuté rozšírenie verejného vodovodu) za miestom pripojenia na jestvujúci verejný vodovod OC DN 300 mm vybudovať vo vzdialenosti max. 10 m nepriepustnú vodomerňú šachtu s meraním množstva dodávanej pitnej vody združeným vodomermom WPV 50/20.
- Investor bude povinný uzatvoriť s PVS, a. s. zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu . Navrhnuté rozšírenie verejného vodovodu bude z pohľadu PVS, a. s. iba vodovodnou prípojkou.
- Uvedené podmienky žiadame zakotviť v stavebnom povolení

13. Vlastníkom a prevádzkovateľom rozšírenia verejného vodovodu bude PVS a.s. na základe predloženej Zmluvy č. 8/2021 zo dňa 20. decembra 2021 o odovzdaní a prevádzkovaní hmotného majetku uzavretá podľa §269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka a na základe zákona č. 442/2022 Z.z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v aktuálnom znení.

14. Pri vykonávaní prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe, alebo prevádzke povoleného diela budú nahradené v zmysle ust. Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.

15. V prípade poškodenia cudzieho majetku počas výstavby, alebo samotnou výstavbou líniovej vodnej stavby je stavebník povinný uviesť poškodené veci do pôvodného stavu.

16. Prebytočný výkopový materiál bude uložený na pozemku stavebníka poprípade na inom pozemku po dohode s jeho vlastníkom, avšak tak, aby toto skladovanie nepôsobilo rušivo.

17. Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolanych osôb, zabezpečiť a označiť výkopy výstražnými nápismi.

18. Počas doby výstavby zabezpečiť pravidelné udržiavanie prístupových komunikácií a tým zabrániť ich znečisteniu. Zabezpečiť čistenie dopravných a ostatných mechanizmov pri výjazde na komunikácie.

19. Pre stavbu budú použité také stavebné materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží ku kolaudácii stavby.

20. Po ukončení výstavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 79 stavebného zákona.

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzná pre právnych nástupcov konania.

Námietky účastníkov konania: neboli podané

Správny poplatok bol v zmysle položky 60 písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 100,00 € potvrdením o úhrade správneho poplatku a navrhovateľom bol uhradený dňa 21. decembra 2021 potvrdením o úhrade správneho poplatku ID: B55-211221-0016.

Odôvodnenie

MMA FINANCE s.r.o., (konateľ spoločnosti Martin Miko), Belušké Slatiny 1830/56, 018 61 Beluša, IČO: 52 003 744, zastupujúci Michal Valášek, Tisové 690, 020 55 Lazy pod Makytou, Miroslav Berek, Horná Breznica 186, 020 61 Lednické Rovne, Ing. Juraj Knieža, Nimnica č., 020 71 Nimnica, MUDr. Katarína Kniežová, Dolná Breznica 291, 020 61 Lednické Rovne, STAVBYT-LR, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne, podal listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 21. apríla 2021 žiadosť vydanie stavebného povolenia líniovej vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky Beluša časť Belušké Slatiny“.

Cieľom predmetnej stavby je zaistenie pitnej vody rozšírením verejného vodovodu pre IBV pitnou vodou v správe PVS a.s..

Rozhodnutie o umiestnení stavby "IBV Belušké Slatiny – 5RD účelová komunikácia a rozšírenie inžinierskych sietí" pod č.j. 4524/2020/Dus/5-č.sp.645/2020/Dus bolo vydané dňa 09. marca 2021 obcou Beluša. Obec Beluša vo svojom záväznom stanovisku súhlasí s vydaním povolenia na objekt majúci charakter vodnej stavby tunajším orgánom štátnej vodnej správy ako špeciálnym stavebným úradom podľa §120 stavebného zákona pod č.j. 12196/2021/Dus-č.sp.60/2021/Dus zo dňa 20. decembra 2021 .

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a súčasne špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného vodoprávneho konania listom pod č.j. OU-PU-OSZP-2022/000097-0015 zo dňa 20. mája 2022 a zároveň aj verejnou vyhláškou, ktorá bola 15 dní vyvesená na úradnej tabuli Obce Beluša a na úradnej tabuli tunajšieho úradu, nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20. júna 2020. Dotknuté orgány a účastníci konania boli upozornení na skutočnosť, že môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri miestnom zisťovaní, inak sa na ne neprihliadne.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a súčasne špeciálny stavebný úrad na vodné stavby, prerušil konanie rozhodnutím č.j. OU-PU-OSZP-2021/001808-003 zo dňa 22. novembra 2021 a vyzval stavebníka aby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy predložil chýbajúce doklady, ktoré vyplynuli z ústneho pojednávania a stavebné konanie bolo prerušené. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. novembra 2021.

Dňa 21. decembra 2021 boli doložené stavebníkom, MMA FINANCE s.r.o. nasledovné doklady: rozpočet stavby, resp. krycí list rozpočtu stavby, zaplatenie správneho poplatku, ID: B55-211221-0016 dňa 21. decembra 2021, záväzné stanovisko obce Beluša § 120 stavebného zákona, pod č.j. 12196/2021/Dus-č.sp.60/2021/Dus zo dňa 20. decembra 2021 a súčasne požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov.

Následne listom č.j. OU-PU-OSZP-2022/000097-006 zo dňa 09. februára 2022 tunajší orgán štátnej vodnej správy stanovil lehotu na doplnenie podania do 90 pracovných dní od doručenia oznámenia o doplnení podkladov prerušeného konania. Prevzatie výzvy stavebníkom bolo 15. februára 2022.

V stanovenej lehote postupne dňa 09. februára 2022 a 23. marca 2022 boli doložené stavebníkom nasledovné doklady:

- Splnomocnenia na zastupovanie
- Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, vyjadrenie č.j. OU-PU-OSZP-2020/001501-002 zo dňa 20. októbra 2020
- Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, záväzné stanovisko č.j. OU-PU-OSZP-2020/001519-004 zo dňa 15. decembra 2020
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612210024 zo dňa 28. marca 2022
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č.j. 13350 zo dňa 09. decembra 2020
- SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č.j. TD/PS/0532/2020/Mo zo dňa 15. apríla 2020
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, vyjadrenie č.j. SC/2020/215-2 zo dňa 06. februára 2020
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č.j. ORPZ-PB-ODI-42-011/2020 zo dňa 10. februára 2020
- Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č.j. OÚ-PB-PLO1-2020/003877-002 zo dňa 02. marca 2020
- Okresný úrad Považská Bystrica, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č.j. OÚ-PB-OCDPK-2020/003986-002 zo dňa 03. marca 2020
- Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, vyjadrenie č.j. OU-PU-OSZP-2020/001502-002 zo dňa 16. októbra 2020
- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, vyjadrenie č.j. TSK/2022/05739-2 zo dňa 05. mája 2022
- Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, vyjadrenie č.j. 6306/61/2020-CA zo dňa 30. septembra 2020
- Zmluvu č. 8/2021 zo dňa 20. decembra 2021 o odovzdaní a prevádzkovaní hmotného majetku uzavretá podľa §269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe zákona č. 442/2022 Z.z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v aktuálnom znení.
- Územné rozhodnutie obce Beluša pod č.j. 4524/2020/Dus/5-č.sp.645/2020/Dus zo dňa 09.marca 2021
- Vyjadrenie Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pod č.j. 4300122904 zo dňa 25. februára 2020

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Do predložených doplnených dokladov bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, v stanovenom termíne. Účastníci konania mohli svoje námietky k doplneným podkladom uplatniť najneskôr v deň ústneho pojednávania, 20. júna 2022, inak sa na ne neprihliadne.

V stanovenej lehote neboli tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy doručené žiadne námietky ani pripomienky k doplneným podkladom.

K vodnej stavbe sa vyjadrili: Obec Beluša, Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Okresný úrad Považská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Považská Bystrica, Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Považská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, SPP distribúcia, a.s., Bratislava, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín.

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoordované a zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia v rozsahu požiadaviek dotýkajúcich sa povoľovanej stavby.

Predložená dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené v § 47 stavebného zákona a požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vykonalo sa dokazovanie rozhodujúcich skutočností. Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku tunajší úrad postupoval v predmetnom konaní v úzkej súčinnosti so žiadateľom a s ostatnými účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa dané konanie týkalo a dal im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadrili k podkladu predmetného rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku tunajší orgán dal účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Zo strany účastníkov konania a zúčastnených osôb nebola voči rozhodnutiu vznesená námietka. Žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných. Po preskúmaní žiadosti z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a z hľadísk sledovaných zákonom o vodách bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Preto príslušný orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní.

Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10230

Doručuje sa

Obec Beluša (OVM), Farská 1045, 018 61 Beluša, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
MMA Finance, s.r.o., Belušké Slatiny 1830/56, 018 61 Beluša, Slovenská republika

Na vedomie

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1
Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská
Bystrica 1
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Prievidza 1